

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	ПЗ 011155				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 ноября 2016 г.	16	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	24 ноября 2016 г.	Окончание:	25 ноября 2016 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
004252 С 23.11.2016	Вода котловая				
	Общая жесткость	6,8±0,6	≤ 7,0	мг-экв/л	ГОСТ Р 31954-2012
	Растворенный кислород	3,6±0,1	4		РД 52.24.419-2005
	рН	6,4±0,2	6,0-9,0	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Железо	0,18±0,03	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения:

